

2021年4月8日

 関東バス株式会社

新型コロナウイルス感染拡大予防対策への当社の取り組みについて

関東バスでは、日本バス協会の新型コロナウイルス感染予防ガイドラインに基づき、感染拡大予防対策を実施しております。

○営業所内での取り組み

- ・手洗い・うがいの徹底、マスクの着用、アルコール消毒液による手指の消毒の実施。
- ・点呼場に設置したサーモグラフィカメラによる発熱の有無の確認。
- ・定期的な所内の消毒の実施



サーモグラフィカメラ

《路線バス》

○路線バス車内での取り組み

- ・マスクを着用しての乗務
- ・運転席にビニール保護シートを設置
- ・車内最前列の使用制限
- ・車内消毒を適宜実施
- ・窓開け換気と換気扇使用による車内換気

※一般路線大型・中型バスには2か所に換気扇が装備されており、停車中で約5分間、走行時は窓を開けることにより約3分間で車内の空気が入れ替わります。(数値は当社実証実験によるもの)

- ・起終点にて乗降扉を開けての車内換気
- ・抗ウィルス・抗菌コーティングの実施



抗ウィルス・抗菌施工済み車内掲示ステッカー

○車内換気についての取り組み

車内換気について

いつも関東バスをご利用いただきましてありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓開け・換気扇による車内換気を実施しております。この車両には前と後ろの2か所に換気扇が装備されており、停車中で約5分間、走行時では窓を開けることにより約3分間で車内の空気が入れ替わりますので、窓開けの換気にご理解ご協力をお願いいたします。（数値は当社実証実験によるもの）



定期的に車内消毒も実施しております。

 **関東バス**

車内掲示ポスター

[当社路線バス車内換気実証実験動画](#)

○雨の日も窓を開け換気しております

・雨の日も窓を開けられるよう、車両の左右2か所に、雨除けパイザーを取り付けております。換気扇の活用とともに、雨の日も窓を開けて換気をしております。



○お客様のご協力もお願いしております

- ・車内ではマスクの着用をお願いいたします。
- ・咳やくしゃみが出る時は周囲へのご配慮をお願いいたします。
- ・会話はなるべくお控えください。お話をされる際はマスクを着けて小声でお願いいたします。
- ・オフピーク通勤にご協力をお願いいたします。

《高速バス・空港連絡バス・貸切バス》

○高速バス・空港連絡バス・貸切バス車内での取り組み

- ・マスクを着用しての乗務
- ・車内消毒を適宜実施
- ・車内、座席への抗菌、抗ウイルスコーティング(高速バス)
- ・お客様用アルコール消毒液の設置
- ・換気装置使用による車内換気

※車内には2か所換気扇が装備されています。約9分間(停車中)で空気が入れ替わります。(数値は当社実験結果によるもの)

ドリームスリーパー東京大阪号には、各個室に除菌イオン発生機を備え付けてあります。



○お客様のご協力もお願いしております

- ・車内ではマスクの着用をお願いいたします。
- ・37度5分以上の発熱や咳の症状がある場合は、乗車を見合わせていただきますようお願いいたします。
- ・ご乗車時に検温を実施いたします。(高速バスのみ・個室車両は除く)
- ・咳やくしゃみが出るときは周囲へのご配慮をお願いいたします。
- ・会話はなるべくお控えください。お話をされる際はマスクを着けて小声でお願いいたします。
- ・極力、ペットボトルやゴミのお持ち帰りにご協力をお願いいたします。



新型コロナウイルス
感染症予防対策について

関東バスでの取り組み

- 乗務員による手洗い・うがい・手指のアルコール消毒の実施
- 車内の清掃・消毒の実施
- 乗務員のマスク着用
- サーモグラフィカメラによる乗務員の発熱有無の確認

車内の換気について

車内の空気は外気導入モードによるエアコンの使用により約9分間で入れ替わります。(停車時)
(数値は当社実験結果によるもの)

EXPRESS KANTO

新型コロナウイルス
感染症予防対策について

お客さまへお願い

- マスクをおつけください**
- 会話はお控えください**
お話しされる際はマスクをして小さな声で
- 手指を消毒してください**
バス出入口に消毒液を設置しております
- ペットボトルやゴミのお持ち帰りにご協力をお願いします**

状況に応じてお席の移動をお願いする場合がございます。

EXPRESS KANTO

Etak
EtakJET
抗ウイルス
抗菌 施工済

「EtakJET」について詳しくはこちら▶

**接触抗菌™
抗ウイルス**

keskin
光のチカラで
抗菌・抗ウイルス効果
よく触る場所に安心を

コーティング済

61-27

SKYBE-783
抗ウイルス触媒施工済
対ウイルス証明取得
ISO18184 / ISO21702
株式会社コスモ技研